

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Unterbringung LAGUS Landesamt für Finanzen Neustrelitz
Vergabe: Sonnenschutz
Vergabe-Nr: 24A0173N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 81496] [Lamellenbreite](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 81496] Lamellenbreite«
Inhalt: »In der Ausschreibung sind Lamellen mit 100 mm Breite Glsafaser
ausgeschrieben.
Es gibt jedoch nur 89 mm oder 127 mm Breite Lamellen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Lamellenbreite«
Inhalt: »

Die Lamellen sind mit einer Breite von 89mm anzubieten.

«