

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Hybrid OP im ZOM UNI Rst. Unikliniken Schillingallee  
Vergabe: Tischler - Festeinbauten  
Vergabe-Nr: 24A0347R

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 82450] [---](#)

[ID: 82612] [Bieterfrage](#)

[ID: 82399] [Bieterfrage](#)

[ID: 82324] [Bieterfrage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 12.12.2024 11:05

Frage: *Betreff:* »[ID: 82450] ---«  
*Inhalt:* ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«  
*Inhalt:* ---

---

lfd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 82612] Bieterfrage«  
*Inhalt:* »Für die Türhöhen von 900 bis 2102 mm wird angegeben, dass 3 Türbänder ausreichend sind. Aufgrund des Materialgewichtes und der damit verbundenen Belastungen sind wir jedoch der Auffassung, dass diese Anzahl nicht ausreichend sind. Könnten Sie daher aus fachlicher Sicht bestätigen, dass in diesen Fällen tatsächlich 5 Türbänder erforderlich sind? Eine Stellungnahme diesbezüglich wäre sehr hilfreich für unsere weitere Vorgehensweise.  
Des Weiteren möchten wir sicherstellen, dass alle Schränke, insbesondere die Aufsatzschränke, ebenfalls mit einer Schließung versehen sind. Können Sie bitte bestätigen, ob dies der Fall ist oder ob hier besondere Regelungen zu beachten sind?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«  
*Inhalt:* »

Bei der angegebenen Anzahl der Türbänder für die Modulhochschränke handelt es sich um zentrale Festlegungen des Auftraggebers. Der Bieter muss gewährleisten, dass die Schrankanlagen dauerhaft dem intensiven Gebrauch im Klinikbetrieb, hier: OP-Bereich standhalten. Selbstverständlich ist die Anzahl der Türbänder abhängig von deren Tragfähigkeit und vom Türblattgewicht. Es obliegt dem Bieter, ein ausreichend tragfähiges Türband zu wählen (oder die Anzahl der Bänder zu erhöhen). Gem. Wandansichten sind alle Modulhochschränke abschließbar auszuführen. Die Aufsatzschränke sind nicht abschließbar. Die Zuhaltung erfolgt über die Bänder. Die technischen Spezifikationen für die Bänder und Schlösser sind dem Abschnitt 01 Modulhochschränke nach ISO Norm 3394 vorangestellten Hinweistext Anforderungen med. Modulschränke zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die abweichenden Vorgaben zu Abschnitt 02 Küchenzeile.

«

---

Ifd. Nummer A-2

Frage:

**Betreff:** »[ID: 82399] Bieterfrage«

**Inhalt:** »Zur Modulausstattung gibt es Unstimmigkeit in den Aussagen: Einerseits wird erklärt, dass Fachbodenträgerschienen, Trägerwände und Teleskopschienen zum Modulsystem gehören und somit vom Modulausrüster geliefert und montiert werden. Andererseits wird angeführt, dass Fachbodenträgerschienen und Fachböden Teil des Leistungsumfangs des Bieters sind. Könnten Sie bitte spezifizieren, ob sich die Aussage über den Leistungsumfang des Bieters ausschließlich auf die Fachböden bezieht oder ob auch die Fachbodenträgerschienen in diesem Umfang inkludiert sind? Eine klare Differenzierung wäre sehr hilfreich, um Missverständnisse zu vermeiden.«

Antwort:

**Betreff:** »AW: Bieterfrage«

**Inhalt:** »

*In allen Hoch- und Aufsatzschränken mit Fachböden gehört auch die Lieferung der Fachbodenträgerschienen und der Fachböden zum Leistungsumfang des Bieters. Dies betrifft die Positionen 01.01.20 und 01.01.30, 01.01.50 und 01.01.60 sowie 01.01.70 und 01.01.80.*

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage:

**Betreff:** »[ID: 82324] Bieterfrage«

**Inhalt:** »Ist eine Lieferung mit einem Sattelzug mit einer maximalen Last von 40 Tonnen möglich? Bitte bestätigen Sie, ob dies im Kontext des vorhandenen Zugangs und der örtlichen Gegebenheiten praktikabel ist. Ist ein geeigneter Fahrstuhl vorhanden, um den Transport der Güter in die entsprechenden Etagen zu ermöglichen? Falls nicht, bitten wir um Informationen zu möglichen Alternativen. Welches Dekor wird für die ISO Schränke gewünscht? Gibt es empfohlene oder bevorzugte Farbkombinationen, die berücksichtigt werden sollten? Wir verstehen, dass Metall-Fachbodenträgerschienen Teil der ISO Ausstattung von Zages sind. Werden diese bauseits zur Verfügung gestellt, oder sind sie im Leistungsspektrum des Bieters enthalten? Analog zu den Fachbodenträgerschienen bitten wir um Klarstellung, ob die Teleskopschienen ebenfalls in der bauseitigen Ausstattung enthalten sind oder ob hierfür eigene Leistungen erbracht werden müssen. Auch hinsichtlich der Einlegeböden stellen sich uns Fragen. kommen diese ebenfalls bauseits , oder Leistung des Bieters?«

Antwort:

**Betreff:** »AW: Bieterfrage«

*Inhalt:* »

Ist eine Lieferung mit einem Sattelzug mit einer maximalen Last von 40 Tonnen möglich? Bitte bestätigen Sie, ob dies im Kontext des vorhandenen Zugangs und der örtlichen Gegebenheiten praktikabel ist. Ist ein geeigneter Fahrstuhl vorhanden, um den Transport der Güter in die entsprechenden Etagen zu ermöglichen? Falls nicht, bitten wir um Informationen zu möglichen Alternativen.

Der Baustellenzugang, wie in den Allgemeinen Vorbemerkungen unter der Überschrift Baustellenerschließung beschrieben, ist zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht mehr aktuell.

Die Anlieferung mit einem 40t-Sattelzug und der Materialtransport im Gebäude über einen Aufzug wird nach Absprache mit der UMR ermöglicht. Dabei hat der laufende Klinikbetrieb Vorrang, mit Unterbrechungen ist zu rechnen. Zu berücksichtigen sind Transportwege im Gebäudekomplex von mehreren 100m. Die Ware muss vom Bieter just in time entgegengenommen und weitertransportiert werden.

Der Transport im Gebäude setzt voraus, dass das Material sauber verpackt ist und mit sauberen Wagen/Palettenhubwagen des Bieters transportiert wird.

Welches Dekor wird für die ISO Schränke gewünscht? Gibt es empfohlene oder bevorzugte Farbkombinationen, die berücksichtigt werden sollten?

Dekor uni, Korpus weiß, Fronten hellgrau nach Wahl des AG bei Bemusterung! Materialangaben sh. Anforderungen med. Hochschränke, Unterpunkt Materialien, Konstruktion und Beschläge!

Wir verstehen, dass Metall-Fachbodenträgerschienen Teil der ISO Ausstattung von Zages sind. Werden diese bauseits zur Verfügung gestellt, oder sind sie im Leistungsspektrum des Bieters enthalten? Analog zu den Fachbodenträgerschienen bitten wir um Klarstellung, ob die Teleskopschienen ebenfalls in der bauseitigen Ausstattung enthalten sind oder ob hierfür eigene Leistungen erbracht werden müssen. Auch hinsichtlich der Einlegeböden stellen sich uns Fragen. kommen diese ebenfalls bauseits , oder Leistung des Bieters?

Sofern nicht anders angegeben, werden die Trägersysteme des Modulsystems (Fachbodenträgerschienen/Trägerwände) bauseitig bereitgestellt und sind vom AN zu montieren. Teleskopschienen gehören zum Modulsystem selbst und werden vom Modulausrüster geliefert und montiert. In allen Hoch- und Aufsatzschränken mit Fachböden gehört auch Lieferung der Fachbodenträgerschienen und der Fachböden zum Leistungsumfang des Bieters!

«