

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Bauunterhaltung JVA Neustrelitz
Vergabe: JVA Nstr. HH 64 Erneuerung Fenster
Vergabe-Nr: 24A0206N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 82345] [Bieterfrage](#)

[ID: 82309] [Bieterfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 82345] Bieterfrage«
Inhalt: »Zu LV-Pos. 1.10 - Alu-Fenster
es wird ausgeschrieben "Abmessungen 1380 x 1330 mm
davon
1/3 Drehfenster mit Sicherheits-Visierrosette
2/3 Fensterflügel mit Sicherheits-Visierrosette

Fragen:

- Welche Öffnungsart ist unter Fensterflügel zu verstehen ?
- Handelt es sich um 1 x Drehflügel und 1 x DK-Flügel ?
- Soll dieses als Stulpfenster DK/D ausgeführt werden ?
- Gibt es hierzu eine Ansicht und Einbaudetails ?
- Welches Material soll Fenstergriff und Sicherheits-Visierrosette haben ?
- Wie soll diese Sicherheits-Visierrosette ausgeführt werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«

Inhalt: »

- die ausgeschrieben Fenster sind Haftraumfenster,
- Öffnungsart für 2/3 Fensterflügel - Drehflügel,
- Ausführung der Fenster nicht als Stulpfenster,
- Zeichnungen liegen nicht vor (Sicherheit),
- Material Fenstergriff / Visierrosette für Haftbereich geeignet bzw. zugelassen,
- Ausführung Visierrosette: Magnet-codiertes Visier mit Zylinderabdeckung.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 82309] Bieterfragen«
Inhalt: »Welche Sicherheitsparameter muss das Fenstergitter erfüllen?
Wofür ist das Z- Profil mit Lochgitter gedacht?
Liegen Ihnen Zeichnungen für das Fensterelement vor?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«

Inhalt: »

- die ausgeschriebenen Fenster sind Haftraumfenster,
- Fenstergitter sind vorhanden und bleiben bestehen (vor dem Fenster nach außen)
- Z-Profil als Rahmen für Lochgitter vor dem 1/3 Drehfenster als Sicherung (Durchwurf nach außen bzw. innen),
- Zeichnungen liegen nicht vor (Sicherheit),

«