

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hybrid OP im ZOM UNI Rst. Unikliniken Schillingallee
Vergabe: Los 12, Wandschutz
Vergabe-Nr: 24A0356R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 82746] [Ausführung Material](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 82746] Ausführung Material«
Inhalt: »Laut Ausschreibung wird in der Position 1.2.1 ein antibakterieller, PVC-freier Wandschutz gewünscht.
Nach Angaben verschiedener Hersteller ist eine Ausführung entweder antibakteriell oder PVC-frei möglich jedoch nicht beides zugleich.
Wir bitten um Konkretisierung der gewünschten Ausführung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ausführung Material«
Inhalt: »

Es dürfen PVC-haltige Acryl-Vinyl-Wandschutzplatten angeboten werden.

Inhärente antimikrobielle Wirkung mit Prüfzeugnis ist ausdrücklich gefordert!

«