

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg
Vergabe: Lüftung Klima
Vergabe-Nr: 24E0213N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 83258] [Schweißnähte](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 83258] Schweißnähte«
Inhalt: »Pos. 3.3.1290 - 1370
sind die Schweißnähte für die in den Pos. 3.3.540 - 630
ausgeschriebenen Rohrleitungen(für Formstücke sind sie einzurechnen)
oder zusätzlich?
Pos. 1.2.1650 sind die Schweißnähte für die Pos. 1.2.1540 - 1590 oder
zusätzlich?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Schweißnähte«
Inhalt: »

Mit den Positionen 03.03.1290 03.03.1370 sind jegliche Schweißnähte gemeint, die zur Montage der in den Positionen 03.03.0540 03.03.630 aufgeführten Rohrleitungen erforderlich sind. Die Schweißnähte für die Formteile sind in den Formteil-Positionen enthalten.

In den Pos. 01.02.1540 01.02.1640 sind keine Schweißnähte ausgeschrieben. Daher wird für das KVS-System jede Schweißnaht aufgemessen und gezählt.

«