

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hanse-Kaserne Rostock Neubau Unterkunftsgebäude 55 Unterkünfte
Vergabe: Gerüstbauarbeiten
Vergabe-Nr: 25E0022S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 84916] [Pos. 1.1.10](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 84916] Pos. 1.1.10«
Inhalt: »Ein vermasster Ankerplan ist nur beim Einsatz von Dauergerüstanker erforderlich. Dübelverankerungen dürfen nur 1 x genutzt werden. Ist es erforderlich, dass die Einmessung durch ein Vermessungsbüro erfolgt ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 1.1.10«
Inhalt: »

Nein, die Lage etwaiger Ankerpunkte wird im Zuge der Werkplanung festgelegt.

«