

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: BU Havarien ab 2024 Justizvollzugsanstalt Stralsund
Vergabe: Austausch von Heizkesseln
Vergabe-Nr: 25A0015G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 84855] [---](#)

[ID: 84856] [---](#)

[ID: 85277] [Regelungstechnik](#)

[ID: 84868] [Baustellenbegehung](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 24.02.2025 13:37

Frage: *Betreff:* »[ID: 84855] ---«
Inhalt: ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«
Inhalt: ---

erstellt am 24.02.2025 13:43

Frage: *Betreff:* »[ID: 84856] ---«
Inhalt: ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«
Inhalt: ---

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 85277] Regelungstechnik«
Inhalt: »Ist die vorhandene Kesselregelung am defekten SB615 noch funktionsfähig, so das sie auf den neuen SB625 verwendet werden kann ?
Falls nicht, sind für beide Kessel neue Regelungen erforderlich.
Keine Kompatibilität der alten und neuen Regelung gegeben.
Welcher Umfang soll angeboten werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Regelungstechnik«
Inhalt: »

Laut dem letzten Wartungsprotokoll ist die vorhandene Regelung weiterhin voll funktionsfähig und hat bisher keine Probleme aufgeworfen. Ob diese Regelung mit einem anderen Modell (z. B. SB625) kompatibel ist, muss vom Bieter selbst überprüft werden. Bevorzugt wird ein Austausch im Modell-1-zu-1-Verhältnis. Die Kompatibilität mit den beiden Kesseln und der Regelung muss jedoch sichergestellt werden.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 84868] Baustellenbegehung«

Inhalt: »Ist es möglich einen vor Ort Termin zu vereinbaren?
Die Begehung ist für die Kalkulation einiger Position zwingend notwendig.«

Antwort:

Betreff: »AW: Baustellenbegehung«

Inhalt: »

Eine Begehung halten wir nicht für erforderlich, da der Kessel eins zu eins ausgetauscht wird und der Bestandskessel bekannt ist.

Sämtliche relevanten Punkte sind im Leistungsverzeichnis aufgeführt, sodass eine Bepreisung problemlos erfolgen kann.

«