

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Mängelbeseitigung an den Schwimmbrücken MSTP Hohe Düne, Allgemein
Vergabe: Erneuerung TW-, SW-Leitungen
Vergabe-Nr: 25A0057R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 85495] [---](#)

[ID: 85513] [Diverse Fragen](#)

[ID: 85186] [Pläne/Zeichnungen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 11.03.2025 14:55

Frage: *Betreff:* »[ID: 85495] ---«
Inhalt: ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«
Inhalt: ---

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 85513] Diverse Fragen«
Inhalt: »1. In der Vorbemerkung steht sämtliche TW-Leitungen werden als Stahlleitung feuerverzinkt ausgeführt werden. Aber im LV Pos. 1.1.50 steht Stahlleitung verzinkt nach DIN EN 10240. Was genau sollen wir anbieten?

2. Es fehlt das Verfahren der Zinkschmelze als Ausgabe der Klasse

3. Müssen die Trinkwasserleitungen DVGW sein?

4. In der Vorbemerkung steht, dass ein Kran genutzt werden muss. Hier fehlt die Kalkulationsgrundlage im LV.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Diverse Fragen«
Inhalt: »

zu Frage 1: es gilt DIN EN 10240 in Verbindung mit DIN 1988-200-schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe und Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamts für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser (Überzugsqualität A.1)

zu Frage 2: siehe vorherige Antwort (Überzugsqualität A.1)

zu Frage 3: Ja

zu Frage 4: Der Kran/ Gelenkhubarbeitsbühne ist für die Arbeiten an der Zugangsbrücke notwendig. Die Länge der Brücke beträgt ca. 35 m

«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 85186] Pläne/Zeichnungen«
Inhalt: »Im Bieterclient sind keine Pläne/Zeichnungen ersichtlich. Für die Angebotserstellung werden diese benötigt.«

Antwort:

Betreff: »AW: Pläne/Zeichnungen«

Inhalt: »

Aufgrund des bestehenden militärischen Sicherheitsbedürfnisses können keine Zeichnungen veröffentlicht werden. Diese werden zur Auftragserteilung übergeben.

«