

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 8.BA, Instands. Torhaus, San. Brücke Schloß Güstrow
Vergabe: Spezialtiefbauarbeiten Gründung Brücke
Vergabe-Nr: 25E0038S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 88410] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 88410] Bieterfrage«*

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

In den Vorbemerkungen zu Untertitel 25.04 "Unterfangung mit Pfahlkopfbalken" beschreiben Sie, dass die Mikropfahlgründung von einer Spezialfirma zu bemessen und mit einem geprüften und zugelassenen Verfahren herzustellen sind. Weiter führen Sie an, dass die innere Tragfähigkeit des Traggliedes 564,4 kN beträgt. Unter Beachtung der inneren Tragfähigkeit des Traggliedes wäre der angegebene GEWI 40 nicht einsetzbar.

Frage1:

Können Sie uns dazu die tatsächlichen Pfahllasten bzw. die Lasten die aus dem Gebäude auf die Pfähle wirken angeben?

In den Vorbemerkungen zu Untertitel 25.04 "Unterfangung mit Pfahlkopfbalken" beschreiben Sie das dem LV ein Baugrundgutachten beiliegen soll.

Frage1:

Können Sie uns das erwähnte Baugrundgutachten ebenfalls zur Verfügung stellen?

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen«

Antwort: *Betreff: »AW: Bieterfrage«*

Inhalt: »

Frage 1:

Die im LV angegebenen Pfähle/Pfahleigenschaften sind vom Statik-Büro vorbemessen und vom Prüfer bestätigt worden. Als Anlage: Auszug der geprüften Statik statik_250108_a_2017-3_LP4-Brücke_Mikropfahle_gepr.pdf mit den Belastungsangaben.

Frage 2:

Es wurden im Planungsverlauf mehrere Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Als Anlage: Baugrundgutachten 2021 211108_geotechnischer-Bericht-Brücke vom 08.11.2021 sowie zur Information die Baugrunduntersuchungen 17047_geotechnischer-Bericht_2017 mit 9 Anlagen (17047_An1 bis 17047_An5.2) und SSG_Baugrundgutachten-2010_mit-Anlagen

Bitte beachten Sie dazu auch das Änderungspaket_1.

«