

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neub./Anb. Lagerhalle inkl. Kühlzelle Inst.für Ostseeforschung Lagerhalle
Vergabe: Kampfmittelräumung
Vergabe-Nr: 25A0113R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 87791] [LV Pos 2.3.1 Anomaliebergung](#)

[ID: 87790] [2.1.2 & 2.5.2 Flächenräumung](#)

[ID: 87789] [LV Pos 1.2.2. Leitungssuche](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff: »[ID: 87791] LV Pos 2.3.1 Anomaliebergung«*
Inhalt: »Gem. Langtext der o. g. LV Pos sind Stillstandszeiten bei Kampfmittelfunden einzukalkulieren. Dies ist aus Sicht des Bieters ohne weitere Information jedoch nicht möglich. Für eine Angebotsvergleichbarkeit der Bieter bitten wir um Angabe der zu kalkulierenden Stillstandszeiten in Stunden.«

Antwort: *Betreff: »AW: LV Pos 2.3.1 Anomaliebergung«*
Inhalt: »

Der AG kann ebenfalls keine Voraussagen über zu erwartende Stillstandszeiten im Falle eines Bombenfundes treffen. Um Angebotsvergleichbarkeit zu gewährleisten sind 4 Stunden Unterbrechung zu kalkulieren.

«

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff: »[ID: 87790] 2.1.2 & 2.5.2 Flächenräumung«*
Inhalt: »Geht der Bieter Recht in der Annahme, dass in den o. g. LV Pos jeweils eine vollflächig punktuell bodeneingreifende KMR ausgeschrieben ist? Wenn ja, bitten wir (zur Gewährleistung einer Angebotsvergleichbarkeit der Bieter) um Angabe der zu kalkulierenden Störkörperdichte...«

Antwort: *Betreff: »AW: 2.1.2 & 2.5.2 Flächenräumung«*
Inhalt: »

Da in Pos. 2.1.2 ausgeschrieben ist Das Baufeld ist mit aktiven und passiven Sondensystemen vollflächig zu sondieren. Festgestellte Anomalien sind freizulegen, zu identifizieren und zu bergen., geht der Bieter richtig in der Annahme, dass es sich um eine vollflächige Sondierung mit punktuell bodeneingreifender Kampfmittelräumung handelt. Als Kalkulationsgrundlage ist Belastungskategorie D nach BFR KMR anzusetzen.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 87789] LV Pos 1.2.2. Leitungssuche«*
Inhalt: »Gem. LV Pos 1.2.2 ist eine Leitungssuche bis 1 m uGOK ausgeschrieben. Die Mengeneinheit ist jedoch pauschaliert und somit nicht kalkulierbar. Für eine Angebotsvergleichbarkeit der Bieter bitten wir um Angabe der Anzahl an einzukalkulierenden Handschachtungen bzw. Suchschlitzen.«

Antwort:

Betreff: »AW: LV Pos 1.2.2. Leitungssuche«

Inhalt: »

Bei der Kalkulation ist zunächst von 10 Handschachtungen bis 1,0 m u. GOK auszugehen.

«