

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Stralsund, Haus 19 Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung
Lüftungsanlage
Vergabe: Tischlerarbeiten-Holzfenster
Vergabe-Nr: 25A0054G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 87893] [Innentürelement LV. Pos. 2.5.10](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 87893] Innentürelement LV. Pos. 2.5.10«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der Pos. 2.5.10 benötigen wir nachfolgende Angaben:
- Oberlicht oder Oberblende?
- Blendrahmen oder Blockzarge?
- Türhöhe?
- Oberfläche HPL?
- Anforderungen an Schallschutz o.ä.?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Innentürelement LV. Pos. 2.5.10«
Inhalt: »

Klarstellung zur Ausführung der Position 2.5.10:

- Die vorhandene Tür soll erneuert werden, die Ausführung soll der neuen Tür soll der vorhandenen entsprechen (sh. Fotodokumentation).
- Blockrahmen aus Holz zur Montage in vorhandenem Holzrahmen
- Türelement entsprechend Zeichnung DP 007, bestehend aus zweiflügliger Tür und Oberblende aus durchgehendem Rahmen und zwischengesetztem Querriegel
- mit verstärktem Kämpfer als Querriegel, Höhe ca. 26 cm
- Höhe Türflügel ca. 2,09 m
- Füllungen aus Isolierglas (2-fach) aus VSG
- keine Anforderungen an Schallschutz

Bitte beachten Sie auch das Änderungspaket 1.

«