

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Greifswald, Grundsanierung Gebäude Domstraße 14
Vergabe: Los 9 Tischlerarbeiten
Vergabe-Nr: 25A0063G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 88550] [Bieteranfrage zu Pos. 3.20 AT02 Neu Außentürelement](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 88550] Bieteranfrage zu Pos. 3.20 AT02 Neu Außentürelement«
Inhalt: »Das ausgeschriebene mechanisch selbstverriegelnde Panikschloss kann im Hinblick auf die, in den Folgepositionen beschriebenen Öffnungsfunktionen nicht verwendet werden.
Es muss entweder auf die mechanische Selbstverriegelung verzichtet werden oder ein Motorschloss verwendet werden.
Welcher Schlosstyp soll angeboten werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage zu Pos. 3.20 AT02 Neu Außentürelement«
Inhalt: »

Der Hinweis ist korrekt, es kann kein mechanisch selbst-verriegelndes Panikschloss verwendet werden. Anstatt dessen muss ein mechanisches Panikschloss mit der Wechselfunktion E angeboten werden. (siehe Änderungspaket_1)

«