Antwortenkatalog

Vergabestelle:Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern Maßnahme:Hochschule Stralsund, Haus 19 Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Lüftungsanlage
Vergabe:Erneuerung von zwei Stück RLT- Anlagen
Vergabe-Nr:25A0066G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 89693] _---[ID: 89713] <u>Pos. 3.6.15</u> [ID: 89630] <u>Luft- und Schlammabscheider</u>

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 25.06.2025 11:55

Frage: Betreff: »[ID: 89693] ---«

Inhalt: ---

Antwort: Betreff: »Bisher unbeantwortete Frage!«

Inhalt: ---

lfd. Nummer A-2

Frage: Betreff: »[ID: 89713] Pos. 3.6.15«

Inhalt: »In der Position 3.6.15 ist ein Luft-und Schlammabscheider in der

Dimension DN32 und DN65 ausgeschrieben. Welche Größe ist

gefordert?«

Antwort: Betreff: »AW: Pos. 3.6.15«

Inhalt: »

In der Position 3.6.15 ist nur die Dimension DN65 aufgeführt und diese

Position soll auch angeboten werden.

«

lfd. Nummer A-1

Frage: Betreff: »[ID: 89630] Luft- und Schlammabscheider«

Inhalt: »In der Position 2.2.20 ist ein Luft-und Schlammabscheider in der

Dimension DN32 und DN65 ausgeschrieben. Welche Größe ist

gefordert?«

Antwort: Betreff: »AW: Luft- und Schlammabscheider«

Inhalt: »

Die Position wurde angepasst (siehe Änderungspaket 1).

«