

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: GI zur Unterbr. oberster Landesbehörden Ehemaliges Postgebäude Schwerin
Vergabe: Putzarbeiten
Vergabe-Nr: 25E0064S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 89310] [Bieterfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 89310] Bieterfragen«

Inhalt: »Wird auf einen REINEN Kalk-Dämmputz bestanden? Es gibt auf dem Markt günstigere Produkte aber diese sind Kalk-Zementputze mit EPS, nicht mit perlite oder rein mineralisch.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«

Inhalt: »

„Es wurde sich klar und bewusst für einen mineralischen Dämmputz entschieden, da es sich hier um eine alte Bausubstanz und gleichzeitig um ein Baudenkmal handelt. Kunststoff wie EPS soll nicht verbaut werden. Der Dämmputz ist somit wie ausgeschrieben anzubieten.“

«