

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Greifswald Umbau - Sanierung ehem. HNO-Klinik zum Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
Vergabe: Baustelleneinrichtung
Vergabe-Nr: 25E0072G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 89647] [Bieteranfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 89647] Bieteranfrage«*

Inhalt: »Pos. 1.4.5+6

Sie schreiben, dass die tägliche Prüfung/Betätigung der FI-Schutzschaltung einzukalkulieren ist. Das ist aber Sache des Nutzers (ausführende Firmen), nicht die des Erstellers (Fachfirma) der Anlage, dieser hat die monatliche RCD-Prüfung durchzuführen. Wie ist hiermit umzugehen?

Titel 6

Ist es auch möglich, eine Heizung mit Heizöl zu verwenden? Diese sind wesentlich gängiger und damit auch günstiger.

Pos. 1.8.4

Wir nehmen an, dass Sie mWo meinen als Mengeneinheit?«

Antwort: *Betreff: »AW: Bieteranfrage«*

Inhalt: »

zu Pos. 1.4.5+6: Durch den Bieter ist nur die monatliche Prüfung durch eine E-Fachkraft einzukalkulieren.

zu Titel 1.6 Bauheizung: Es wurde aus Erfahrungs- Umweltschutz- und Wartungsgründen die Bauheizung mit Flüssiggas gewählt. Die Bauheizung ist wie ausgeschrieben mit Flüssiggas anzubieten.

zu Pos. 1.8.4: Die richtige Einheit lautet mWo (wie im Text je Meter u . Woche)

«