

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Stralsund Bauunterhalt
Vergabe: Erneuerung Gaswarnanlage
Vergabe-Nr: 25A0048G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 89503] [Ausgangsmodule](#)

[ID: 89499] [Gaswarnanlage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 89503] Ausgangsmodule«
Inhalt: »8 Analogeingangsmodule / 16 Ausgangsmodule / 8 Relaismodule? was meinen Sie mit Ausgangsmodule?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ausgangsmodule«
Inhalt: »

folgende Zuordnung

8er-Analogeingangsmodule: 8er-Analogeingangsmodule zum Anschluss von bis zu 8 Messwertgebern

16er-Ausgangsmodule: 16er-Ausgangsmodul unbeschaltete Kollektoren zum Anschluss von zwei Relaismodulen

8er-Relaismodule: 8er-Relaismodule

→ Die Module sind abhängig vom Anlagenkonzept des Anbieters und können entsprechend der Anlagengestaltung angepasst werden.

«

Ifd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seiten 1 bis 2«

Frage: *Betreff:* »[ID: 89499] Gaswarnanlage«
Inhalt: »1)Punkt 01 Gaswarnanlage A1 Montage Messfühler 30 Stückschreiben Sie ? ich zähle nur 23..
2) was für ein Schalt und- Steuerschrank wird benötigt
3) was für Leuchtransparante sind gemeint ?
4) Bezeichnungsschild? was meinen Sie damit«

Antwort: *Betreff:* »AW: Gaswarnanlage«
Inhalt: »

Die Antwort auf die Bieterfrage liegt im Anhang im Dokument "Antwort Bieterfrage Gaswarnanlage.pdf" bei.

«

1) Punkt 01 Gaswarnlage A1 Montage Messfühler 30 Stückschreiben Sie ? ich zähle nur 23..

-> Montage 30 Stk. ist korrekt

-> Die Anlage 1 hat folgende Messwertgeber:

17 Stk. Methan (LV-Pos. 01.01.60)

3 Stk. Wasserstoff (LV-Pos. 01.01.70)

10 Stk. Kohlenmonoxid (fehlerhafte Angabe im LV wurde geändert, siehe änderungspaket_1)
(LV-Pos. 01.01.80)

2) was für ein Schalt und- Steuerschrank wird benötigt

-> Schalt- und Steuerschrank zur Aufnahme der Gaswarnanlage und der Aufgeführten Komponenten
beschrieben in LV-Pos. 01.01.100

3) was für Leuchtransparante sind gemeint ?

-> Leuchtttransparent mit LED-Beleuchtung als Hinweisscheibe (siehe Bild)



4) Bezeichnungsschild? was meinen Sie damit

- > Schilder für die Kennzeichnung der Komponenten der Gaswarnanlagen in den Räumen.
Die Beschilderung soll Dritten anzeigen wozu die Komponenten gehören.
Schilder sind mit der Hochschule bei der Montage abzustimmen.
Ort und Lage sind ebenfalls bei der Montage abzustimmen.