Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg
Vergabe: Aufzugsanlagen
Vergabe-Nr: 25E0119N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 90545] [Bieterfragen](#)

[ID: 90239] [Schachttürausschnitte](#)

[ID: 90164] [Schachttürausschnitte](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-3

Frage: **Betreff:** »[ID: 90545] Bieterfragen«
Inhalt: »Das Bauvorhaben ist als Neubau benannt. Im LV steht, dass es Bestandsaufzugsschächte sind. Werden die Schächte neu nach Planung Aufzugshersteller hergestellt oder existieren diese bereits?

Können Sie uns bitte noch Planunterlagen (Grundriss und Schnitt) zur Verfügung stellen.«

Antwort: **Betreff:** »AW: Bieterfragen«
Inhalt: »

Die Aufzugsschächte wurden aus statischen Gründen aus Stahlbeton im Rahmen des Rohbaus erstellt.

Die Abmessungen der Aufzugsschächte sind fix. Daher ist im Leistungsverzeichnis von

„Bestandsschächten“ die Rede.

Änderungswünsche des Aufzugsbauers an den Aufzugsschächten sind nicht möglich.

«

lfd. Nummer A-2

Frage: **Betreff:** »[ID: 90239] Schachttürausschnitte«
Inhalt: »Laut LV handelt es sich um Bestandsschächte. Können Sie die bestehenden Schachttüransichten bzw. Rohbauöffnungen der Schachttüren in einer Zeichnung bereitstellen. Werden die Rohbauöffnungen der Schachttüren laut Werkplanung des Auftragnehmers nachträglich angepasst?«

Antwort: **Betreff:** »AW: Schachttürausschnitte«
Inhalt: »

Die Aufzugsschächte sind aus Stahlbeton hergestellt, ebenso die Aussparungen für die Schachttüren. Eine nachträgliche Anpassung ist nicht möglich und nicht erforderlich. Das Tür-Rohbaumaß für die Schachttüren ist im LV angegeben mit B = 1,40 m, H = 2,35 m

Pos. 01.01.0010 Personenaufzug: Rohbaumaß B = 1,20 m, H = 2,35 m Türmaß B = 0,90 m, H = 2,20 m

Pos. 01.01.0110 Personen-/Lastenaufzug: Rohbaumaß B = 1,40 m, H = 2,35 m Türmaß B = 1,20 m, H = 2,20 m

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 90164] Schachttürausschnitte«

Inhalt: »Laut LV handelt es sich um Bestandsschächte. Können Sie die bestehenden Schachttüransichten bzw. Rohbauöffnungen der Schachttüren in einer Zeichnung bereitstellen. Werden die Rohbauöffnungen der Schachttüren laut Werkplanung des Auftragnehmers nachträglich angepasst?«

Antwort:

Betreff: »AW: Schachttürausschnitte«

Inhalt: »

Die Aufzugsschächte sind aus Stahlbeton hergestellt, ebenso die Aussparungen für die Schachttüren. Eine nachträgliche Anpassung ist nicht möglich und nicht erforderlich. Das Tür-Rohbaumaß für die Schachttüren ist im LV angegeben mit B = 1,40 m, H = 2,35 m