

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Stralsund, Haus 19 Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung
Lüftungsanlage
Vergabe: Trockenbau- und Brandschutzmaßnahmen
Vergabe-Nr: 25A0083G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 89455] [Brandschutz](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 89455] Brandschutz«

Inhalt: »In der LV-Pos. 02.03.0010 und 02.03.0020 - Trennwand - ist die Beplankung beidseitig mit jeweils 2 x 12,5 mm GKB -Typ A ausgeschrieben und gleichzeitig die Brandschutzklasse F90. Das passt nicht zusammen. Also Brandschutz F90 oder nur 2 x 12,5 mm GKB?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Brandschutz«

Inhalt: »

In den Positionen ist die höhere Anforderung maßgebend, die Wände sind in der Qualität F90-AB herzustellen. Anstelle der Bauplatte Typ A sind Feuerschutzplatten Typ F zu Kalkulieren (siehe Änderungspaket_1).

«