

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Forschungsbau Center for CM Universitätsklinikum
Vergabe: Tischlerarbeiten-Mobile Trennwandanlagen
Vergabe-Nr: 25E0093G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 90595] [Bieterfrage - Teil 2](#)

[ID: 90594] [Bieterfrage - Teil 1](#)

[ID: 90255] [Bieterfrage Schalldämmung](#)

[ID: 89830] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 90595] Bieterfrage - Teil 2«
Inhalt: »Bisher nicht neutralisierte Frage!«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage - Teil 2«
Inhalt: »

Die Annahme ist korrekt. Es kann ein Laborwert von 57dB angeboten werden.

«

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 90594] Bieterfrage - Teil 1«
Inhalt: »Position 27.2.20 + 27.2.40 + 27.2.60
Ausgeschrieben wurde hier eine Akustikoberfläche 1-3,2
(=Lochdurchmesser 1 mm, Abstand/Raster 3,2 mm). Hierbei handelt es
sich um ein Eigenfabrikat eines Wettbewerbers und somit um ein
Alleinstellungsmerkmal.
Kann auch eine Akustik 1,5-4 (=Lochdurchmesser 1,5 mm,
Abstand/Raster 4 mm) Angeboten werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage - Teil 1«
Inhalt: »

Die ausgeschriebene Lochung ist bei mehreren Herstellern verfügbar. Geringere
Abweichungen sind Herstellerabhängig zulässig.

Die ausgeschriebene Lochung D1-R3,2 dient als Orientierung. Eine Lochung
von D1,2-R3,0 würde dem entsprechen (Abweichung 0,1-0,3mm) und wäre
somit zulässig. Eine Lochung von D1,5-R4 würde der nächsten Lochgröße
entsprechen und ist nicht gewünscht.

«

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 90255] Bieterfrage Schalldämmung«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben eine Frage zum ausgeschriebenen Schalldämmwert der
Trennwände.

Gefordert ist ein Schalldämmwert von $R_{w,P} 47\text{dB}$ (Prüflaborwert). Bei
den Räumen handelt es sich jedoch um Besprechungsräume. Lt. DIN

4109 wird hier ein Schalldämmwert von R´w 47dB im eingebauten Zustand empfohlen. Kombiniert mit dem Vorhaltemaß von 10dB für die flankierenden Bauteile gem. VDI-Richtlinie 3728 würde sich ein Prüflaborwert von Rw,P 57dB ergeben.

Soll der Schalldämmwert von den Anbietern von Rw,P 57dB angepasst und somit angeboten werden?

Wir bitten um kurze Rückmeldung. Vielen Dank!«

Antwort: *Betreff: »AW: Bieterfrage Schalldämmung«*
Inhalt: »

Ja. Tatsächlich sollen die 47dB im eingebauten Zustand erreicht werden. Allerdings muss dies ohne zusätzliche Aufdopplung oder Schleifdichtung erreicht werden.

Das LV wurde aktualisiert. Bitte beachten Sie das Änderungspaket_1 mit dem Änderungsdokument_1 und der aktualisierten GAEB-Datei.

«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 89830] Bieterfrage«*
Inhalt: »Zu Ihrer Ausschreibung des o.g. Bauvorhabens stellt sich uns folgende Frage.

Punkt 1:

In Ihrem LV wird eine Oberfläche mit einer Melaminharzbeschichtung ausgeschrieben. Leider können wir keine Angabe zum Brandschutz bzw. Anforderung an den Brandschutz der Oberflächenplatten finden. Grundsätzlich wird zwischen einer B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) unterschieden. Im Standard wird von uns, wenn es keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz gibt, eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) angeboten.

- Soll eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) ausgeführt werden? Bitte definieren Sie.«

Antwort: *Betreff: »AW: Bieterfrage«*
Inhalt: »

Für die mobilen Trennwände gibt es im CM keine Brandschutzanforderungen.

«