

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neub./Anb. Lagerhalle inkl. Kühlzelle Inst.für Ostseeforschung Lagerhalle
Vergabe: Fliesen- und Estricharbeiten
Vergabe-Nr: 25A0200R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 90377] [Estrich](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 90377] Estrich«
Inhalt: »Ist der ausgeschriebene Estrich, Pos. 02.02.0010 schwimmender Estrich auf Trennlage oder Verbundestrich bei der ausgeschriebenen Festigkeitsklasse?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Estrich«
Inhalt: »

Es ist hier ein Estrich mit Trennlage mit der ausgeschriebenen Festigkeitsklasse gefordert.

Kein schwimmender Estrich.

«