

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Bauunterhaltung Behördenzentrum Möllner Str., FA, LKZ, KK,  
Vergabe: Ertüchtigung Außenanlagen an Poststelle  
Vergabe-Nr: 25A0207R

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 90357] [Bettungssand Leitungsgräben](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 90357] Bettungssand Leitungsgräben«

*Inhalt:* »Sehr geehrte Damen und Herren,

in der LV-Pos. 3.1.50 ist der Bettungssand steinfrei für die beiden Leitungsgräben beschrieben.

In den LV-Pos. 3.1.30 und 3.1.40 wird ebenfalls gefordert eine Bettung herzustellen und das Material zu liefern.

Ist dies evtl. doppelt aufgeführt?

Mit freundlichen Grüßen«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bettungssand Leitungsgräben«

*Inhalt:* »

Die Positionen sind korrekt ausgeschrieben.

Es gibt das Verfüllen der Rohrbettung und das Verfüllen der Leitungszone.

Beides sind verschiedene Leistungen gem. VOB/C, zwar mit gleichem Material, müssen aber

demzufolge in verschiedenen Positionen ausgeschrieben sein.

«