

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:Erhöhg. Sicherheit öff.Eingang Saaltrakt Stralsund Justizzentrum Frankendamm 17

Vergabe:Erweiterter Rohbau - BE, Erd-, Abbruch-, Maurer-, Putz-u. Stahlbauarbeiten

Vergabe-Nr:25A0144G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 95138] [Anfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 95138] Anfragen«*

Inhalt: »1. Ist es korrekt, dass nur zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr gearbeitet werden darf?
2. Gebäude Grundrisse liegen den Ausschreibungsunterlagen nicht bei.
In welchen Etagen soll hauptsächlich gearbeitet werden? bzw. bitten wir um Übersendung von Grundrissen.
3. Pos. 1.3.10 Bezieht sich die Lastangabe in den Zeichnungen der Abfangung E 11 und E12 auf eine Stütze?
Kann hier ggf. ein Nebenangebot mit Deckenstützen Eurex 20 oder 30 erstellt werden? Die Angaben zur Abrechnung in dieser Positionen verwirren etwas.«

Antwort: *Betreff: »AW: Anfragen«*

Inhalt: »

zu 1.) Mo. bis Fr. grundsätzlich in der Zeit zwischen 14:00 –22:00 Uhr / am Sa. in

der Zeit zw. 7:00-21:00 Uhr, Ausnahmen wären möglich, wenn keine Gerichtsverhandlungen stattfinden, das ist im Einzelfall mit der örtl. Bauleitung abzustimmen.

zu 2.) Grundrisse sind abgelegt im Ordner „Ausführungsunterlagen“.

zu 3.) Ja, die Belastungsangabe bezieht sich auf jeweils eine Stütze.

Sollen andere als die in den Zeichnung E11 vorgesehenden Bauzeitenabstützungen aus Kantholz verwendet werden (zum Beispiel Schwerlaststützen) müssen diese die angegebene Lasten $G_k + Q_k = 66 + 24 = 90 \text{ kN}$ bzw. $G_k + Q_k = 73 + 21 = 94 \text{ kN}$ bei einer Auszugslänge von 3,89m standsicher aufnehmen. Der **Nachweis ist durch den Anwender** auf Grundlage der Zulassung des gewählten Produktes und der darauf beruhenden Traglasttabellen des Herstellers vorzulegen.

«