

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Rostock, Parkstraße 6 Grundsanie rung
Vergabe: Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung
Vergabe-Nr.: 26E0034R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 99670] [Wandöffnung Pos 04.0001](#)

[ID: 99165] [Pos. 09.0005 Demontage Kabel](#)

[ID: 99164] [MW schneiden Pos. 04.0016](#)

[ID: 99112] [Ansprechpartner für vor Ort Besichtigung](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 99670] Wandöffnung Pos 04.0001«
Inhalt: »In den Zeichnungen sollen die Wandöffnungen nicht geschnitten und nicht gestemmt werden. Welche Technik soll hier angenommen werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Wandöffnung Pos 04.0001«
Inhalt: »

Es wurde ein Änderungspaket 1 mit einem überarbeiteten Leistungsverzeichnis hochgeladen. Hierbei handelt es sich um ein Austauschpaket, welches in der Gesamtheit die neue Grundlage für die Ausschreibung bildet. Die Position 4.01 ist nicht mehr Bestandteil des Leistungsverzeichnisses des Änderungspaketes 1.

«

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 99165] Pos. 09.0005 Demontage Kabel«
Inhalt: »Sind die Kabel in Position 09.0005 auf oder unter Putz?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 09.0005 Demontage Kabel«
Inhalt: »

Es sind 6.500 m Kabel Aufputz sowie 3.500 m unter Putz.

«

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 99164] MW schneiden Pos. 04.0016«
Inhalt: »Soll in Position 04.0016 das einschneiden des MW mittels Flex oder mittels Diamantschneidtechnik einkalkuliert werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: MW schneiden Pos. 04.0016«
Inhalt: »

Es soll die Flex eingesetzt werden.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 99112] Ansprechpartner für vor Ort Besichtigung«

Inhalt: »Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner für eine vor Ort Besichtigung.

Bitte stellen Sie uns das Schadstoffgutachten zur Verfügung.«

Antwort:

Betreff: »AW: Ansprechpartner für vor Ort Besichtigung«

Inhalt: »

Ansprechpartner für eine Vor-Ort-Besichtigung ist Frau Broekelschen (Anfrage per E-Mail an Arlett.Broekelschen@hro.sbl-mv.de). Das Schadstoffkataster ist jetzt Bestandteil der Anlagen zum Leistungsverzeichnis (siehe Änderungspaket_1).

«