

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Geb. 6.03, 7.01 Zirkulationsleitg. u. LED MSTP Hohe Düne, Allgemein
Vergabe: Geb. 6.03 und 7.01 - 2.BA Heizung u. Sanitär
Vergabe-Nr: 26A0050R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 99330] [Kranarbeiten](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 99330] Kranarbeiten«
Inhalt: »In den Positionen 3.2.20 und 6.2.20 sind Kranarbeiten angefragt.
Nennen Sie uns bitte die Gewichtsangaben die der Kran transportieren soll.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Kranarbeiten«
Inhalt: »

Die Kranarbeiten in den Positionen 3.2.20 und 6.2.20 dienen dazu die alten Dachventilatoren vom Dach und die neuen auf das Dach zu bringen. Das Gewicht beträgt ca. 50 kg.

«