

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: 5.BA, Sanierung Gebäudehülle Seitenflügel Schloß Wiligrad  
Vergabe: Absicherung Fenster  
Vergabe-Nr: 26E0036S

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 100409] [Bieterfrage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 100409] Bieterfrage«  
*Inhalt:* »1. Ist die zu errichtende Einbruchmeldeanlage autark von anderen Einbruchmeldeanlagen vor Ort und somit fabrikatsneutral?  
2. Ist es korrekt, dass die Aufnahme der Funk-Einbruchmeldeanlage mittels Kontakten erfolgt?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«  
*Inhalt:* »

zu 1.: Die zu errichtende Einbruchmeldeanlage ist fabrikatsneutral. Sie ist autark von der vorhandenen Funk-Einbruchmeldeanlage. Um den Grundsatz der Fabrikatsneutralität zu sichern, wird die Position 1.1.160 „Prüfung, Inbetriebnahme und Integration der Bestands-Funk-Einbruchmeldeanlage im Kellergeschoss in die neue Zentrale“ aus dem Leistungsverzeichnis entfernt.

Zu 2.: Die vorhandenen Funk-Einbruchmeldeanlage kann nicht über Kontakte auf die neue Zentralentechnik aufgeschaltet werden. Dies ist keine Bedingung in dieser Ausschreibung. Die Position 1.1.160 „Prüfung, Inbetriebnahme und Integration der Bestands-Funk-Einbruchmeldeanlage im Kellergeschoss in die neue Zentrale“ wird aus dem Leistungsverzeichnis entfernt.

Bitte beachten Sie hierzu auch das Änderungskpaket\_1.

«