

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: San. Fassade, Hauptturm, Halle & Schlossplatz Jagdschloss Granitz
Vergabe: Gerüstarbeiten
Vergabe-Nr: 26A0029G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 101540] [betrifft Pos. 1.3.5 Schwerlastüberbrückungsträgerbrücke](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 101540] betrifft Pos. 1.3.5 Schwerlastüberbrückungsträgerbrücke«*
*Inhalt: »Bezugnehmend auf die Pos. 1.3.5
Schwerlastüberbrückungsträgerbrücke:
-> hier sind 144m ausgeschrieben, Bitte teilen Sie uns die max.
Einzellängen der einzelnen Schwerlastüberbrückung mit.«*

Antwort: *Betreff: »AW: betrifft Pos. 1.3.5 Schwerlastüberbrückungsträgerbrücke«*
Inhalt: »

Die maximale Länge der Überbrückungsträger beträgt aus Transportgründen 12 m. Wie in der Dachaufsicht des Gerüstkonzepts dargestellt ist, muss im Auflagerbereich kraftschlüssig an Träger mit einer Länge von 1,5 m angeschlossen werden. Dies ist in der Werk- und Montageplanung zu berücksichtigen.

«