

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Raumschießanlage Polizeizentrum Waldeck
Vergabe: RSA Waldeck, Dachabdichtungsarbeiten
Vergabe-Nr: 26E0055N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 101101] [Lichtkuppeln RWA](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 101101] Lichtkuppeln RWA«
Inhalt: »Soll hier nach aerodynamischem Querschnitt oder geometrischem Querschnitt angeboten werden?
Die Aussagen in den Vorbemerkungen und dem LV Text sind widersprüchlich.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Lichtkuppeln RWA«
Inhalt: »

Es soll der geometrische Querschnitt angeboten werden.

«