

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Rostock, ULMICUM Neubau Bibliothek
Vergabe: Raumluftechnische Anlagen, Klimatechnik
Vergabe-Nr: 26E0086R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 103469] [Position 01.04.05.0010-00120](#)

[ID: 103049] [Pos. 01.05.01.0040](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 103469] Position 01.04.05.0010-00120«
Inhalt: »In den genannten Positionen ist die Ausführung der Sandwichpaneele für die AUL/FOL beschrieben. Wie soll diese genau ausgeführt werden? Gibt es hierfür ein Ausführungsdetail? Wäre auch eine Ausführung mittels Leergehäuse der Gerätehersteller denkbar?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Position 01.04.05.0010-00120«
Inhalt: »

Mit der Sandwichpaneele ist eine begehbare Ansaugkammer mit Anschluss an die Außenwand herzustellen. Die genauen Abmaße sind abhängig von der Werks- und Montageplanung. Die Verwendung eines Kanalteils (Leergehäuse) ist nicht möglich.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 103049] Pos. 01.05.01.0040«
Inhalt: »Wir haben von unserem Lieferanten zur Position 01.05.01.0040 Kältemaschine folgenden Text mit Hinweisen und Frage zur Einhausung bekommen:
"Unsere Maschine mit einem ölfreiem Turboverdichter hätte einen Schalldruckpegel von = ca 72 dB(A) in 1 m Abstand (schon ohne Maschineneinhausung sehr leise !)

Der max Schalldruckpegel in Bezug auf Maschine mit Einhausung liegt so wie ich das LV verstehe bei max. ca 75 dB(A) in 1 m Abstand (das steht so zumindest bei der Maschineneinhausung)

Haben Sie die Möglichkeit nachzufragen, ob dann mit unserer Maschine überhaupt noch eine Maschineneinhausung notwendig ist?

Ps. Mit einem kleinen Gehäuse nur um den Verdichter, könnten wir den Schall noch um 3dB(A) reduzieren auf 69dB(A)"

Ist die Einhausung damit notwendig?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 01.05.01.0040«
Inhalt: »

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Bibliothek mit besonderen Anforderungen an den Schallschutz. Insofern ist die ausgeschriebene Schalldämmhaube zwingend erforderlich und wie ausgeschrieben anzubieten.

