

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 4. BA 2.RA Herr. Marstallhalle innen Marstall Neustrelitz
Vergabe: Los 18.1 Fliesenarbeiten
Vergabe-Nr: 26A0069N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 102481] [Fliesenserie](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 102481] Fliesenserie«
Inhalt: »Gibt es eine geforderte Fliesenserie für Position 1.01.5 und 1.03.5 vom Denkmalschutz?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fliesenserie«
Inhalt: »

Als Fußbodenfliesen wurde mit dem LAKD Format und Farbton abgestimmt.

Folgendes Produkt sollte als Leitprodukt gelten.

Fa. ZAHNA Fliesen

Format 150 x 150 x 11 mm

R10 Oberfläche keramisch vergütet

Farbe: **gelb uni**

Artikel-Nr. 411157001.03

Farbe: **rot uni**

Artikel-Nr. 411157001.04

«