

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa
Vergabe: Akustik- und Blendschutzvorhänge
Vergabe-Nr: 26A0175R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 103800] [26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhänge](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 103800] 26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhänge«*

Inhalt: »Im Leistungsverzeichnis werden bei den Vorhangpositionen Fertigbreiten je Bahn angegeben, beispielsweise:

Fertighöhe: 3.150 mm

Fertigbreite je Bahn: 2.000 mm

Anzahl: 33 Stück

Hierzu bitten wir um eine kurze Klarstellung:

Handelt es sich bei der angegebenen Fertigbreite von 2.000 mm um die fertige geraffte beziehungsweise gekräuselte Breite nach der Konfektion, oder ist damit die glatte Stoffbreite vor der Konfektion gemeint?

Sofern es sich um die fertige geraffte Breite handelt, bitten wir zusätzlich um Angabe des zugrunde zu legenden Kräusel- beziehungsweise Wellenfaktors, da dieser maßgeblich für die erforderliche Stoffmenge und Kalkulation ist.«

Antwort: *Betreff: »AW: 26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhänge«*

Inhalt: »

Gemeint ist die glatte Stoffbreite, eine Raffung / Kräuselung ist nicht gewünscht. Die Raffung ergibt sich nur durch Zusammenschieben des glatt hängenden Vorhangs im eingebauten Zustand.

«