Antwortenkatalog

Vergabestelle:Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:Universität Rostock, ULMICUM Neubau Bibliothek
Vergabe:Technische Dämmung
Vergabe-Nr:26E0087R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 107820] 1.1.1.10 - 1.1.1.180

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »*[ID: 107820]* 1.1.1.10 - 1.1.1.180«

Inhalt: »Hier ist unklar beschrieben um welches Produkt es sich genau handelt da sehr widersprüchliche Parameter .
Bitte genau definieren welches Produkt hier gewunscht wird und ob die Dämmdicke von 20mm hier zwingend notwendig ist.«

Antwort:

Betreff: »*AW: 1.1.1.10 - 1.1.1.180*«

Inhalt: »

Es handelt sich um übliche Dämmung zur Schwitzwasserisolierung für Abwasserleitungen. Da es sich um eine produktneutrale Ausschreibung handelt, können keine Produkte vorgegeben werden. Die Dämmdicke kann auf 19 mm reduziert werden (siehe Änderungspaket_1).

«