Antwortenkatalog

Vergabestelle:Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:Hochschule Wismar Ersatzneubau Laborgebäude für den FB Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik
Vergabe:Munitionsfreimachung
Vergabe-Nr:26E0233R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 107743] LV Pos 01.03.0050 Sondieren und Bergen im Wurzelbereich
[ID: 107791] LV Pos 01.03.0120 Asphaltbefestigung aufnehmen
[ID: 107475] Munitionsbelastung

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-3

Frage:

Betreff: »*[ID: 107743]* LV Pos 01.03.0050 Sondieren und Bergen im Wurzelbereich«

Inhalt: »Wir bitten um Angabe der zu kalkulierenden max Störkörpertiefe für eine Angebotsvergleichbarkeit der Bieter«

Antwort:

Betreff: »*AW: LV Pos 01.03.0050 Sondieren und Bergen im Wurzelbereich*«

Inhalt: »

DieBestandsbäume berühren mehere Untersuchungssituationen und dadurch sind auch unterschiedliche Tiefenlagen abzuarbeiten.

Unter Zuhilfenahme des Lageplans sind die unterschiedlichen Situationen zu erkennen:

Baumneupflanzungen, die den Kronen-Traufbereich der Bestandsbäume berühren
Unteruchungstiefe bis 1,20 m

Neubau Geh-Radweg, innerhalb des Kronen-Traufbereichs
Unteruchungstiefe bis 0,70 m

Unbebaute/Grünfläche, innerhalb des Kronen-Traufbereiches
Unteruchungstiefe bis 0,50 m

«

---

lfd. Nummer A-2

Frage:

Betreff: »*[ID: 107791]* LV Pos 01.03.0120 Asphaltbefestigung aufnehmen«

Inhalt: »Wir bitten um Angabe der zu kalkulierenden Verwertungsklasse für den zu entsorgenden Asphaltaufbruch.«

Antwort:

Betreff: »*AW: LV Pos 01.03.0120 Asphaltbefestigung aufnehmen*«

Inhalt: »

Eine Verwertungsklasse für den Asphalt ist nicht bekannt.

«

---

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »*[ID: 107475]* Munitionsbelastung«

Inhalt: »Wir bitten um Auskunft der zu erwartenden Munitionsbelastungen auf den zu beräumenden Flächen.«

Antwort:

Betreff: »*AW: Munitionsbelastung*«

Inhalt: »

Eine punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung ist nicht durchführbar, da die **Verdachtspunkte** so dicht beieinanderliegen, dass eine untrennbare Anomaliedichte vorliegt. Es wird jedoch **vermutet**, dass es sich bei den Verdachtspunkten nicht zwangsläufig um Kampfmittelfunde handeln wird.

«