

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Anpassen der Feuerwache LAGER UEBENDE TRUPPEN Greifen-Kaserne
Vergabe: Fernmelde- und Sicherheitstechn. Anlagen
Vergabe-Nr: 21A0039N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 39870] [Vergabe 21A0039N](#)

[ID: 39834] [Pos. 1.3.3.10-60](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 39870] Vergabe 21A0039N«
Inhalt: »in den Pos. 1.1.160, 1.6.40, 1.1.150 gibt es zwischen Kurz und Langtext unterschiedliche Angaben zur Paarigkeit der Leitungstypen. Bitte um Rückinfo welche Leitungstypen zum Einsatz kommen sollen.
Beispiel Pos. 1.5.150
Kurztext 100x2x0,8
Langtext 30x2x0,8
Pos. 1.1.160 und 1.6.40
Kurztext 2x2x0,6
Langtext 4x2x0,6«

Antwort: *Betreff:* »AW: Vergabe 21A0039N«
Inhalt: » Für alle Positionen sind die Angaben im Langtext bindend.
«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 39834] Pos. 1.3.3.10-60«
Inhalt: »Unter den betreffenden Positionsnummern ist Antennenkabel zu verlegen, eine Antenne zu versetzen und eine Funktionsprobe durchzuführen.
Es ist nicht beschrieben, um welches Kabel, was für eine Antenne und was für eine Anlage es sich handelt.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 1.3.3.10-60«
Inhalt: » "Im Objekt ist eine militärische Funkanlage installiert zur Kommunikation der Feuerwache mit den Bw-Feuerwehrfahrzeugen auf dem Truppenübungsplatz. Die Funkanlage ist vom Typ SEM 80/90."
«