

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Haus 4&6 San.Fenster,Dachrinnen,Fassaden Hochschule Stralsund  
Vergabe:Tischlerarbeiten Fenster  
Vergabe-Nr:21A0021G

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 40496] [BV Vergabe Nr. Hochschule Stralsund](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 40496] BV Vergabe Nr. Hochschule Stralsund«

*Inhalt:* »1 Frage :Was für ein Beschlag ist bei den Fenstern eingebaut !!! Roto oder Siegenia oder Maco oder Winkhaus oder GU usw.

2 Frage : Welche Falzluft ist vorhanden 4 mm oder 11 mm !!!

3 Frage : Welches Baujahr haben die Fenster und ist der Beschlag noch vom Hersteller zu bekommen.!!!

4 Frage : Welche Nutbreite ist im Fensterflügel vorhanden 4 mm oder 5 mm«

Antwort:

*Betreff:* »AW: BV Vergabe Nr. Hochschule Stralsund«

*Inhalt:* »

zu 1.)

Siegenia

zu 2.)

11 mm

zu 3.)

Baujahr 1995 - Fensterhersteller nicht mehr bekannt.

zu 4.)

5 mm

«