

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: JVA Bützow-9.BA Grundinstandsetzungs.Haus B Grundinstandsetzung Hafthaus B
Vergabe: Haftraumtüren
Vergabe-Nr: 21E0034N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 42737] [Prüfanordnung Anlage 2](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 42737] Prüfanordnung Anlage 2«
Inhalt: »In der LV Pos. 1.2.1 ist vermeldet "Prüfanordnung siehe Anlage 2".
Könnten Sie diese Anlage bitte zur Verfügung stellen.«


Antwort: *Betreff:* »AW: Prüfanordnung Anlage 2«
Inhalt: »

*Seit 2004 gibt es eine Richtlinie für Haftraumtüren und Türen für
Verwahrungsräume – Anforderungen, Prüfung, Klassifizierung, initiiert durch
den Verband für Sicherheitstechnik VfS in Zusammenarbeit mit dem
Prüfinstitut Türentechnik und Einbruchsicherheit PTE (eine
Tochtergesellschaft des ift Rosenheim)*


Als Anlage ist die Belastungsanordnung dargestellt.

«


1. Kantenbelastung: bei einseitig verriegelter Tür



2. statische Belastung: bei einseitig verriegelter Tür



3. Verwindung : bei einseitig verriegelter Tür



Maße in mm