

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Polizeiinspektion Stralsund Dringende Maßnahmen zum Substanzerhalt und
Aufrechterhaltung Dienstbetrieb
Vergabe: Fassadenarbeiten
Vergabe-Nr: 21A0042G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 43890] [Aufklärung Ausschreibungsunterlagen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 43890] Aufklärung Ausschreibungsunterlagen«
Inhalt: »leider sind die Positionen der Ausschreibung nicht ausreichend beschrieben und somit sind die Angebote nicht vergleichbar.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Aufklärung Ausschreibungsunterlagen«
Inhalt: »

1. Pos. 302.1.9

Abwicklung der zu bearbeitenden Fläche nicht angegeben

Schadigungsgrad nicht angegeben

die Abwicklung beträgt 25cm, der Schadigungsgrad 30%

2. Pos. 302.1.10

Schadigungsgrad nicht angegeben

der Schadigungsgrad beträgt 30%

3. Pos. 3.02.1.11

Schadigungsgrad nicht angegeben

der Schadigungsgrad beträgt 30%

4. Pos. 302.1.12

Schadigungsgrad nicht angegeben

der Schadigungsgrad beträgt 30%

5. Pos. 302.1.13

Abwicklung der zu bearbeitenden Fläche nicht angegeben

die Abwicklung beträgt 25cm

6. Pos. 302.1.17

Abmessungen nicht angegeben

**die Abwicklung 30cm, die max. Tiefe vor der Fassade beträgt
einschl. vorhandener Ziegel-UK 20cm**

7. Pos. 302.2.3

Anteil der geschädigten Fugen Schädigungsgrad

Wie viele Mauerziegel sollen je m² Sockelflächen getauscht werden

alle Fugen, 2 Steine im Mittel

8. Pos. 302.2.4

Abwicklung der zu bearbeitenden Fläche nicht angegeben

Schädigungsgrad nicht angegeben

die Abwicklung beträgt 25cm, der Schädigungsgrad 30%

9. Pos. 302.2.5

Schädigungsgrad nicht angegeben

der Schädigungsgrad beträgt 30%

10. Pos. 302.2.7

Abmessung nicht angegeben

L/H/T 100 / 22 / 20cm

11. Pos. 302.2.9

Abwicklung der zu bearbeitenden Fläche nicht angegeben

Schädigungsgrad nicht angegeben

die Abwicklung beträgt 30cm, der Schädigungsgrad 20%

12. Pos. 302.2.11

Schadigungsgrad nicht angegeben

der Schädigungsgrad beträgt 30%

13. Pos. 302.2.12

Was für Betonsohlbänke?

Oberfläche geschliffen/geschallt/gewaschen, profiliert/unprofilert, mit oder ohne Vorsatz)

Skizze des Querschnitts wäre vorteilhaft

Standardsohlbank des Anbieters ohne Vorsatz unter Beachtung der vorgegebenen Abmessungen

14. Pos. 302.2.13

Was für Betonsohlbänke?

Oberfläche geschliffen/geschallt/gewaschen, profiliert/unprofilert, mit oder ohne Vorsatz)

Skizze des Querschnitts wäre vorteilhaft

Standardsohlbank des Anbieters ohne Vorsatz unter Beachtung der vorgegebenen Abmessungen und des Bestandes (Foto)

15. Pos. 302.2.15

unübliche Abrechnen Einheit, eine Ergänzung ist ca. 3x3cm groß also mit drei Nachkommastellen nicht mehr abbildbar

üblich ist "Stück"

Pos. ist so nicht kalkulierbar

Kalkulationsansatz 1/4 Stein (12 x 6 cm) ca. 90 Stck, 1/2 Stein 12 x 12cm ca. 90 Stck, 1 Stein 12x24cm ca.106 Stck,

«