

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Polizeiinspektion Stralsund Dringende Maßnahmen zum Substanzerhalt und  
Aufrechterhaltung Dienstbetrieb  
Vergabe: Tischlerarbeiten  
Vergabe-Nr: 21A0054G

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 44013] [Ausführung Türbänder](#)

[ID: 43862] [Fenster, Garagentore](#)

[ID: 43761] [RC-3 Fenster, Tore, Aussentüren](#)

[ID: 43665] [Ertüchtigung Kellerfenster](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 44013] Ausführung Türbänder«  
*Inhalt:* »die Beschreibung der Türbänder ist im Leistungsverzeichnis widersprüchlich.  
Im Vortext ist nicht die Rede von verdeckt liegenden Bändern.  
In den LV-Pos. zu den Innentüren sollen die Bänder "vollständig verdeckt" ausgeführt werden.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ausführung Türbänder«  
*Inhalt:* » die Texte sind aus zwei Quellen und sollten eigentlich das Gleiche bedeuten.  
"verdeckt liegende Bänder" wäre der verbindliche Begriff«

---

lfd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 43862] Fenster, Garagentore«  
*Inhalt:* »Zu den Fenstern LV Pos. 305.1.1  
1. Die Fenster sind nicht als Stulpausführung in RC3 ausführbar, da die Mindestbreite eines Flügels 500mm betragen muss. Die Ausführung als 1-flg. Fenster mit Stulpsprosse wäre möglich.  
2. Bitte erläutern Sie den kF und den U-Wert, wir benötigen den UW-Wert.  
3. Welches Maß ist für die Fenstergröße richtig? Das in der Beschreibung angegebene Baurichtmaß (1050/1800) oder das angegebene Maß in der Kurzbeschreibung (1375/1450).  
  
Garagentore LV Pos. 305.1.3 – 305.1.6  
Die Garagentore sind nicht in RC3 lieferbar. Was soll angeboten werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fenster, Garagentore«  
*Inhalt:* »  
  
Zu den Fenstern LV Pos. 305.1.1  
  
1. Die Fenster sind nicht als Stulpausführung in RC3 ausführbar, da die Mindestbreite eines Flügels 500mm betragen muss. Die Ausführung als 1-flg. Fenster mit Stulpsprosse wäre möglich.  
  
**wenn technisch nicht möglich können die Fenster auch mit glasteilender Stulpsprosse und aufgesetzter Deckleiste angeboten werden**  
  
2. Bitte erläutern Sie den kF und den U-Wert, wir benötigen den UW-Wert.

**kF : 1,3 W/m<sup>2</sup>k = Uw-Wert 1,3 W/m<sup>2</sup>k**

3. Welches Maß ist für die Fenstergröße richtig? Das in der Beschreibung angegebene Baurichtmaß (1050/1800) oder das angegebene Maß in der Kurzbeschreibung (1375/1450).

**1050/1800 mm**

Garagentore LV Pos. 305.1.3 – 305.1.6

Die Garagentore sind nicht in RC3 lieferbar. Was soll angeboten werden?

**Bei den Toren könnte aus Gründen des Denkmalschutzes und aufgrund der Lage der Tore im gesicherten Innenbereich vom Prüfzeugnis abgewichen werden. Jedoch sollte die gewählte Konstruktion zumindest als gleichwertige oder maximal mögliche Leistung erklärt werden.**

«

---

lfd. Nummer A-2

Frage:

*Betreff:* »[ID: 43761] RC-3 Fenster ,Tore ,Aussentüren«

*Inhalt:* »die Fenster ,Außentüren und Tore sind in der Widerstandsklasse RC-3 ausgeschrieben, wird für diese Elemente ein Prüfzeugnis verlangt oder ist der Nachweis der erforderlichen Beschlagsaustattung ausreichend. Als individuelle Anfertigung durch meine Tischlerei ist ein Prüfzeugnis nicht möglich.  
Es gibt Hersteller ,die so ein Prüfzeugnis zumindest für die Fenster und Außentüren vorlegen können ,bei den Garagentoren ist mir das nicht bekannt.  
Für die Preisfindung ist es also unbedingt nötig mehr darüber zu wissen.«

Antwort:

*Betreff:* »AW: RC-3 Fenster ,Tore ,Aussentüren«

*Inhalt:* »für die Außentüren ist ein Prüfzeugnis grundsätzlich notwendig. Bei den Toren könnte aus Gründen des Denkmalschutzes und aufgrund der Lage der Tore im gesicherten Innenbereich vom Prüfzeugnis abgewichen werden. Jedoch sollte die gewählte Konstruktion zumindest als gleichwertige oder maximal mögliche Leistung erklärt werden.

Bei den neuen Fenstern handelt es sich um die Fenster des Servicegebäudes. Hier haben wir zusätzlich auch die Fenstergitter. Daher sehen wir die Möglichkeit zum Hauptangebot mit Prüfzeugnis auch ein Nebenangebot für gleichwertige Fenster ohne Prüfzeugnis jedoch mit Nachweis der Beschlagsaustattung abzugeben.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 43665] Ertüchtigung Kellerfenster«

*Inhalt:* »welches Bestandsglas ist in den Fenstern zu Pos. 305.2.17 verbaut.  
Die Wahl der P4A Folie ist vom Bestandsglas abhängig.«

Antwort:

*Betreff:* »AW: Ertüchtigung Kellerfenster«

*Inhalt:* »

Die Bestandsfenster haben eine Standard 2 Scheiben-Iso-Verglasung  
4/16/4 mit einem U-Wert von 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

«