

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Erweiterung Serverkap./Redundanz im 1.BA Universitätsklinikum  
Vergabe: Raumluftechnische Anlagen und Kälteanl.  
Vergabe-Nr: 21A0074G

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 44041] [1.1.200 Kugelhahn](#)

[ID: 44042] [2.1.90 elektr. Verdrahtung](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 44041] 1.1.200 Kugelhahn«  
*Inhalt:* »Gehäuse aus Gusseisen nötig?«

Antwort: *Betreff:* »AW: 1.1.200 Kugelhahn«  
*Inhalt:* »

Nein, die Ausführung in Rotguss ist ausreichend.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 44042] 2.1.90 elektr. Verdrahtung«  
*Inhalt:* »Bitte Länge und Kabelsorte angeben.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 2.1.90 elektr. Verdrahtung«  
*Inhalt:* »

50m NYM-J 5x1,5mm<sup>2</sup>

50m J-Y(St)Y 2x2x0,8mm

500m A-2Y(L)2Y 2x2x0,8mm

100m A-2Y(L)2Y 4x2x0,8mm

500m NYY-J 5x1,5mm<sup>2</sup>

500m NYY-J 5x2,5mm<sup>2</sup>

«