

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: 2.BA, 2.RA-Orangerie Ntz. Grundinst. Schloßanlage Neustrelitz  
Vergabe: Los 05 Tischler, Aufarb. hist. Innentüre  
Vergabe-Nr: 21E0160N

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 45399] [Oberfläche](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 45399] Oberfläche«

*Inhalt:* »Es ist im LV kein Hinweis gegeben auf die spätere Qualität der Oberfläche hinsichtlich der Trennung zum Gewerk Maler. Es ist eigentlich nicht üblich rohe Materialien zu liefern und zu verbauen. Sowohl alle Holzteile wie auch Metallbeschläge sollten wenigstens grundiert sein. Welche Art Anstrich ist später vorgesehen?«

Antwort:

*Betreff:* »AW: Oberfläche«

*Inhalt:* »

Als Vorbereitung für das Malergewerk ist einzukalulieren, dass die Türen grundiert geliefert werden für eine spätere Alkydharzlack Beschichtung.

«