

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Rostock- ULMICUM, Neubau für die Sportwissenschaften Am Waldessaum
Vergabe: Schlosserarbeiten Faltschiebeläden mit Holzlamellenelementen
Vergabe-Nr: 21E0273R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 46362] [Bieterfrage Befestigungsmittel](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 46362] Bieterfrage Befestigungsmittel«

Inhalt: »Gemäß LV Seite 8, Abs. Montage, seht, alle Befestigungsmittel im Farbton DB 703

Wir bitten hier um Bestätigung, dass mit dem Befestigungsmittel nicht die Schrauben gemeint sind, da diese aus Edelstahl sind.«

Antwort:

Betreff: »AW: Bieterfrage Befestigungsmittel«

Inhalt: »Wenn Schrauben aus Edelstahl verwendet werden, müssen diese nicht nachbeschichtet werden. «