

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Unterbringung Landesdienststellen Behördenzentrum Blücherstr.1- 3  
Vergabe: Tischler-, Fensterarbeiten  
Vergabe-Nr: 21E0190N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 46949] [Maße und Blendrahmenbreiten](#)

[ID: 46913] [Maße und Blendrahmenbreiten](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

**Frage:** *Betreff:* »[ID: 46949] Maße und Blendrahmenbreiten«  
*Inhalt:* »Frage zu Ihrer Antwort:  
Wieviel Rohbau-Lichtmaße außen müssen dazugerechnet werden zur Ermittlung der Blendrahmenbreiten?«

**Antwort:** *Betreff:* »AW: Maße und Blendrahmenbreiten«  
*Inhalt:* »  
  
Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Fensterlisten enthalten die lichten Rohbaumaße - außen.

«

---

Ifd. Nummer A-1

**Frage:** *Betreff:* »[ID: 46913] Maße und Blendrahmenbreiten«  
*Inhalt:* »1. Sind die im LV angegebenen Maße mit Anschlag oder welchen Anschlag (bitte in mm angeben) müssen wir noch dazurechnen?  
2. Sind 3-seitig breitere Blendrahmen notwendig? Und wenn ja, bitte Breiten angeben.«

**Antwort:** *Betreff:* »AW: Maße und Blendrahmenbreiten«  
*Inhalt:* »  
  
die Rahmenbreiten ergeben sich je nach Herstellerprodukt. Sichtbare Rahmenbreite von außen 3 cm.  
  
Die inneren Anschlagbreiten im Rohbau sind unterschiedlich und betragen ca. 11-12cm.  
  
Der verbleibende "Spalt" zwischen dem Rahmenholz und der Wand innen wird mit Kalzium-Silikat-Platten verfüllt.

«