

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Fachhochschule f. öffentl. Verwalt. GÜ 6. RA San. Umbau WH 2 FB3 u. PÄD
Vergabe: Erweiterter Rohbau
Vergabe-Nr: 21A0191N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 47190] [Aufklärung Position](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 47190] Aufklärung Position«
Inhalt: »Bezug nehmend auf Ihre anliegende Ausschreibung bitten wir um Aufklärung zum Positionsinhalt:
- 3.2.1.21 Aussen-MW Horizontalsperre: welche MW-Dicke?
- 3.2.1.36 Innen-MW Horizontalsperre: welche MW-Dicke?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Aufklärung Position«
Inhalt: »-3.2.1.21 à MW-Dicke = 41cm
-3.2.1.36 à MW-Dicke = 54cm

«