

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 2341341-009-Instandhaltungsmaßnahmen TRUKFT Tollense Kaserne
Vergabe: Estricharbeiten
Vergabe-Nr: 21A0201N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 47242] [Frage zu Pos. 1.1.07 und 1.1.08](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 47242] Frage zu Pos. 1.1.07 und 1.1.08«

Inhalt: »in den o.g. Positionen wurde eine EPS-Dämmung in WLG 0,025 W/(mk) angegeben, diese gibt es so nicht.
Meinten Sie die WLG 0,035 W/(mk) oder eine PUR-Dämmung mit der WLG 0,025 W/(mk)?«

Antwort:

Betreff: »AW: Frage zu Pos. 1.1.07 und 1.1.08«

Inhalt: »

Bitte bieten Sie für die Positionen 1.1.7 und 1.1.8 eine Polyurethan-Hartschaum (PUR) ? Dämmung mit einer WLG von 0,025 W/(mk) an.

«