

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: MTS Parow Neubau Hallenschießanlage
Vergabe: Betonbauarbeiten
Vergabe-Nr: 21E0158G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 47837] [Pos. 01.10.0017](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 47837] Pos. 01.10.0017«
Inhalt: »gibt es zur Pos. 01.10.0017 eine Detailzeichnung? In welchem Schenkel sind die Bohrungen und in welchem Abstand? Müssen bestimmte Biegeradien eingehalten werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 01.10.0017«
Inhalt: »

- es gibt zu dem Detail noch keine offiziellen Detailzeichnungen
- die Bohrungen sind im "120er Schenkel" im Abstand von maximal 500 mm, mit Abstand 50 mm zur Hinterkante Blech

- das Z-Blech besteht aus drei lotrecht geschweißten Einzelblechen, demnach müssen Winkel von 90° eingehalten werden.

«