

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Erneuerung Hochdruckdampfkessel HIS 5611 UNI Rst. Unikliniken Schillingallee
Vergabe: Hochdruckdampfkessel 2,0 t
Vergabe-Nr: 21A0303R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 48097] [1.3.1030 DN 20](#)

[ID: 48030] [1.3.1030-1180](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 48097] 1.3.1030 DN 20«
Inhalt: »Wandstärke üblich 2,3 bitte prüfen«

Antwort: *Betreff:* »AW: 1.3.1030 DN 20«
Inhalt: »

unter Beachtung/Einhaltung Temperatur- und Druckstufe sind bei DN 20
auch 2,3 mm zulässig

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 48030] 1.3.1030-1180«
Inhalt: »Bitte die gewünschte Wandstärke angeben.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 1.3.1030-1180«
Inhalt: »

Folgende Wandstärken sind gewünscht für die LV-Positionen 1.3.1030
bis 1.3.1180:

Nennweite	DN 20	DN 25	DN 32	
DN 40	DN 50			
Wandstärke	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6
mm	2,9 mm			

Druckstufe bis PN 16

Medien-Temperaturen bis 150 °C

«