

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Netzhärtung- Fernsteuerung (oNEA) Fernsteuerung Digitalfunk (41 Standorte)
Vergabe: Netzhärtung Fernsteuerung oNEA
Vergabe-Nr: 21A0218N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 48306] [Zu liefernde Unterlagen](#)

[ID: 47968] [div. Positionen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 48306] Zu liefernde Unterlagen«
Inhalt: »in der Angebotsaufforderung ist die "Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223" gefordert. Diese liegt in den Ausschreibungsunterlagen nicht vor. Wie detailliert ist dieses Formblatt auszufüllen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Zu liefernde Unterlagen«
Inhalt: »Das Formblatt 223 "Aufgliederung der Einheitspreise" ist in der Angebotsaufforderung unter Punkt D) aufgeführt. Das bedeutet, dieses Formblatt ist nur auf "gesondertes Verlangen der Vergabestelle" einzureichen, also noch nicht mit dem Angebot. Die Bieter, die es betrifft, werden nach Öffnung explizit angeschrieben und das Formblatt wird dann zur Verfügung gestellt.«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 47968] div. Positionen«
Inhalt: »- zu Pos. 01.01.0070 und 01.01.0080 sowie 01.02.0070 und 01.02.0080: Wie viele Daten müssen gelesen und geschrieben werden?
- zu Pos. 01.01.0070 sowie 01.02.0070: Ist die Konfigurationen an den einzelnen oNEA vor der Inbetriebnahme bekannt?
- zu Pos. 01.01.0080 sowie 01.02.0080: Zu welchen Anpassungen kann es während der Inbetriebnahme noch kommen?
- zu Pos. 01.01.0040 sowie 01.02.0040: Sind alternative Geräte zum Babel Buster erlaubt?«

Antwort: *Betreff:* »AW: div. Positionen«
Inhalt: »

zu Pos. 01.01.0070 und 01.01.0080 sowie 01.02.0070 und 01.02.0080

Je Pos. 6 Daten die angepasst werden müssen, für 125 STO

zu Pos. 01.01.0070 sowie 01.02.0070

Ja

zu Pos. 01.01.0080 sowie 01.02.0080

Anpassung evtl. der IP Adressen (eigene IP Adresse, Trap-Ziele und Gateway) und evtl. Timeout ? Konfiguration für die Datenübertragung

zu Pos. 01.01.0040 sowie 01.02.0040

Nein

«