

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: 4. BA 1.RA Gebäudehülle Marstall Neustrelitz  
Vergabe: Los 9 Fenster, Außentüren Metallbau neu  
Vergabe-Nr: 21E0234N

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 48384] [Änderungen](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 48384] Änderungen«

*Inhalt:* »Auf den ersten Blick hat sich zu dem LV aus Juli nichts verändert. Können Sie uns bitte mitteilen warum neu ausgeschrieben wurde bzw. was sich zum LV aus Juli geändert hat?«

Antwort:

*Betreff:* »AW: Änderungen«

*Inhalt:* »

die Aufhebung der Verfahren erfolgte aufgrund der deutlichen Überschreitung des Kostenbudget. Gravierende Änderungen sind im LV nicht enthalten. Zum Teil wurde bei einzelnen Fenstern die Aufteilung geändert.

Die Vorsatzfenster haben neu einen  $U_w$  -Wert 1,4 W/(m<sup>2</sup>K) (alt 1,30 W/(m<sup>2</sup>K). Der untere Anschluss der Vorsatzfenster erfolgt neu mit Polyurethan-Hartschaum statt mit einem Flachstahl.

«