

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Unterbringung Landesdienststellen Behördenzentrum Blücherstr.1- 3  
Vergabe: Estrich- und Fliesenarbeiten H5  
Vergabe-Nr: 21E0228N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 49369] ---

[ID: 48922] Bodenbeschichtung Epoxi

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 07.01.2022 08:54

Frage: *Betreff:* »[ID: 49369] ---«  
*Inhalt:* ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«  
*Inhalt:* ---

---

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 48922] Bodenbeschichtung Epoxi«  
*Inhalt:* »In Pos. 04.01 wird auf eine sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit, wie in den Vorbemerkungen beschrieben? verwiesen. Können Sie mir hierzu mitteilen, wo diese entsprechende Passage in den Vorbemerkungen steht bzw. die geforderten Beständigkeiten genauer beschreiben? (Beständig gegen welche Chemikalien/ Definierung der mechanischen Belastung)«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bodenbeschichtung Epoxi«  
*Inhalt:* »

Die geforderte hohe mechanische Belastung der Epoxidharzbeschichtung, resultiert aus der nötigen Flächenbelastbarkeit von bis zu 6kN/m<sup>2</sup> in den Technikbereichen, speziell der Räume in denen die Rollregalanlage untergebracht wird. Es ist eine Bodenbeschichtung auf Epoxidharzbasis, 2-komponentig, aus Grundierung, Beschichtung und Kopfversiegelung, Rutschfestigkeit R 9, mit entsprechender Verarbeitung nach Herstellervorgabe, zu kalkulieren.

«