

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Außenfluchttreppe/ Brandschutztüren 030 Kaserne Demminer Land Utzedel (BstfDp)
Vergabe: Brandwarnanlage Geb. 30 Utzedel
Vergabe-Nr: 21A0223N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 48900] [LV POS.](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 48900] LV POS.«

Inhalt: »1)

Es fehlen die POS 1.1.1.10 - 1.1.1.13 ist dieses richtig?

2)

POS. 1.1.1.8 Die Zentrale ist schon als 24V Anlage beschrieben, ist der Konverter von 12V auf 24V überhaupt nötig?

3)

POS 1.1.1.9 Für welches Übertragungsgerät soll die Baugruppe sein?

4)

POS 1.1.1.14 Beschriebenes Bedienteil ist zu Hersteller bezogen. Darf auch ein Bedienteil abweichend von den technischen Daten angeboten werden. Die Farbe Blau ist nicht als Standard Artikel lieferbar, nur als Sonderanfertigung.

POS 1.1.1.15 Diese Pos beschreibt kein Marktübliches Produkt, müsste als Sonderanfertigung angefertigt werden. Kosten stehen nicht im Verhältnis zur gesamt Anlage.

5)

POS 1.1.2.5 und 1.1.2.6 Es müssen die 79 Sockelsirenen von den "einfachen Sockel? abgezogen werden, da die Sirenensockel für die direkte Aufnahme des Melders, ausgeschrieben wurde.

6)

POS 1.1.4.1 Warum eine Prüfung durch den Hersteller der Anlage? Oder Ist der Errichter gemeint? Einweisung des Betriebspersonal ist das nicht gleich wie POS 1.1.4.2?

7)

POS 1.1.4.3 Warum eine Abnahme nach DIN 14675 die Norm für eine Brandwarnanlage ist eine andere. Zudem sollte der Sachverständige unabhängig vom Errichter die Anlage prüfen. Der Errichter stellt keinen eigenen Sachverständigen.

8)

POS 1.1.4.4 In dieser POS wird auf eine Abnahmebescheinigung vom ? Amt für BRK? hin gewiesen. Bitte die Abnahme Erläutern, ist das eine zusätzliche Abnahme?

9)

Feuerwehrlaufkarten auch laminiert und in welcher Größe, so wie Menge?

Ist mit der Feuerwehrplandokumentation gemeint Feuerwehreinsatzpläne nach DIN?

10)

Warum Prospektmaterial der Geräte in die Dokumentation?

11)

Die Unterlagen in dxf oder dwg? - Dürfen auch .pdf verwendet werden für die Dokumente wie z.B. Nachweise und Protokolle.

12)

Zudem ist die Dokumentation auch schon in POS 1.1.1.1 gefordert.«

Antwort:

Betreff: »AW: LV POS.«

Inhalt: »

Bitte beachten Sie das Änderungspaket 1 vom 04.01.2022 mit der aktualisierten GAEB-Datei.

Nachfolgend die Beantwortung der Bieterfragen:

1)

In der aktualisierten GAEB wurden die Pos. forlaufend nummeriert.

2)

Da keine Sondermelder mit 12 V vorhanden sind, kann diese Position entfallen - siehe neue GAEB.

3)

Hierbei handelt es sich um ein Erweiterungsmodul für die Zentrale, das die Alarmmeldungen an das OvWa-Handy (Offizier vom Wachdienst) übertragen soll. Zu besserer Veranschaulichung wurde die Artikelnr. eines Fabrikats (Esser) hinzugefügt. Es gibt keine Produktvorgabe. Diese Module gibt es auch bei anderen Herstellern.

4)

Technische Anforderungen wurden reduziert. Gem. Bereichsdienstvorschrift C-1810/115 der Bundeswehr in blau gefordert.

5)

Die Menge wurde reduziert, neu: 24 Stück.

6)

Der Vermerk auf eine Einweisung wurde gestrichen, da die nachfolgende Pos. dies gesondert abfordert. Dies hat sich in den Baumaßnahmen bewährt. Des Weiteren verfügt der Errichter über eine Zulassung über die vollständige Errichtung und Inbetriebnahme der BWA.

7)

Ein Sachverständiger wird über den Bauherren für die Abnahme beauftragt. Die Pos. beschreibt die Begleitung des Errichters. Die Pos. wurde in "Technikerbegleitung bei Sachverständigenabnahme" geändert. Die genannte Norm bezieht sich auf Brandmeldeanlagen und wurde gestrichen.

8)

Dieser Verweis wurde gestrichen.

9)

werden nicht benötigt - wurden gestrichen

10)

Die Pos. Dokumentation wurde konkretisiert. Damit sind ausführliche Datenblätter für alle Einbaugeräte und das

Installationsmaterial gemeint.

11)

Der Verweis DWG bzw. DXF bezieht sich auf die Installationspläne und die Schemata. Diese sind ebenfalls in PDZ zu liefern. Die Datenblätter, Bescheinigungen usw. sind in PDF zu liefern. Unterlagen wie Deckblatt, Inhaltsverzeichnis usw. sind ebenfalls in den gängigen, veränderbaren Formaten mitzuliefern.

12)

Damit sind komplette Unterlagen für die Zentrale gemeint. Zum besseren Verständnis wurde die Formulierung dort gestrichen.

«