

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Labor/Lager im Innenhof Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Vergabe: Trockenbauarbeiten
Vergabe-Nr: 21A0336R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 49450] [01.01.0030 Wandriegel](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 49450] 01.01.0030 Wandriegel«
Inhalt: »Wir bitten um genaue Benennung des Wandriegels. bzw. Musterfabrikatsangabe. (Ein Profil C 9025 ist uns nicht bekannt) Wird bitten um Übergabe der der statischen Berechnung zu diesem Profil und dem dazugehörigem Winkel (01.01.0020. siehe z.B. Details "nach statischen Erfordernissen" Wir bitten um Angabe zu den Verbindungsmitteln.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 01.01.0030 Wandriegel«
Inhalt: »

Das Profil C 9025 ist dem Handbuch der Firma SBE (System Bau Elemente) München entnommen. Darin sind auch die Anschlusswinkel für die Wandriegel enthalten.

Gewählt wurde dieses Profil, um einen möglichst schlanken Wandaufbau zu erhalten. Es handelt sich dabei um ein Musterfabrikat, gleichwertige Angebote sind selbstverständlich möglich.

Die Baustatik enthält keine statischen Berechnungen zu diesem Profil und den Anschlusswinkel. Dieses richtet sich, wie im LV beschrieben, "nach den statischen Erfordernissen bzw. Vorschriften des Wandriegelherstellers". Eine Statik ist daher, wenn notwendig durch den vom Bieter gewählten Hersteller zu erbringen.

Die Verbindungsmittel sind ebenfalls nach den Vorgaben des Wandriegelherstellers zu wählen.

«